

# 常州市生态环境局

常环核审〔2020〕54号

## 关于上上电缆新厂区 110kV 进线工程建设项目 环境影响报告表的批复

江苏中关村科技产业园综合服务中心：

你单位报送的《上上电缆新厂区 110kV 进线工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料均悉，结合技术评估意见，经研究，批复如下：

### 一、项目主要建设内容

新建 110kV 桥盛 7951 线 T 接至上上电缆新厂区 110kV 变电站进线工程，1 回，电缆敷设，线路路径长约 0.48km。

该项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。因此，我局同意该《报告表》。

### 二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域均满足《电磁环境控制限值》

(GB8702-2014)规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100  $\mu$ T 的公众曝露控制限值要求。

(二) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应要求。

(三) 落实施工期各项污染防治措施, 尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏, 采取必要的水土保持措施, 不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时进行生态恢复治理。。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度, 落实各项环境保护措施。项目竣工后, 须按规定程序开展竣工环境保护验收, 经验收合格后, 项目方可投入运行。

四、我局委托常州市溧阳生态环境局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

五、你单位应在收到本批复后 20 个工作日内, 将批复后的《报告表》送常州市溧阳生态环境局, 并接受其监督检查。



(此件公开发布)

抄送: 常州市溧阳生态环境局。