

常州市生态环境局

常环核审〔2021〕40号

关于220kV东芳线及110kV芳剑线横山支线、 芳亚线局部迁移工程建设项目环境影响报告表的 批复

常州市武进区潞城街道办事处：

你单位报送的《220kV东芳线及110kV芳剑线横山支线、芳亚线局部迁移工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料均悉，结合技术评估意见，经研究，批复如下：

一、项目主要建设内容

共包含3项子工程：

（1）220kV东芳线局部迁移工程：2回，线路路径长约5.781km。其中220kV双回线路路径长约1.631km；220kV/110kV混压四回（另2回为110kV芳庆线、芳剑线接入东青变双回架空线路）线路路径长约3.003km；220kV/110kV混压四回设计本期220kV双回架设线路路径长约1.147km。新建杆塔36基。拆除220kV东芳线双回架空线路路径长约4.75km，拆除26基杆塔。

（2）110kV芳剑线横山支线局部迁移工程：1回，电缆线路路径长约0.156km（与110kV芳亚线同沟敷设），新建电缆终端塔1基。拆除110kV芳剑线横山支线单回架空线路路径长约0.673km，拆除4基杆塔。

（3）110kV芳亚线局部迁移工程：1回，电缆线路路径长约0.841km。其中与110kV芳剑线横山支线同沟敷设段路径长约

0.156km；单回电缆线路路径长约 0.685km，新建电缆终端塔 1 基。拆除 110kV 芳亚线单回架空线路路径长约 0.673km。

该项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。因此，我局同意你单位按《报告表》中所列内容和拟定方案建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保环境敏感点处满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，架空输电线路经过耕地、园地等场所时工频电场强度须满足 10kV/m 的要求。

（二）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应要求。

（三）加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清理；产生的废水应收集处理，不得排入沿线地表水体；在建设临时道路、牵张场地等时，应尽量减少对地表植被的扰动，及时进行生态恢复治理。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入运行。

四、我局委托常州市生态环境局常州经济开发区分局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。



抄送：常州市生态环境局常州经济开发区分局。