

常州市生态环境局

常环核审〔2021〕44号

关于江苏南沿江城际铁路有限公司新建 江苏南沿江城际铁路常州东牵引变电所 建设项目环境影响报告表的批复

江苏南沿江城际铁路有限公司：

你单位报送的《江苏南沿江城际铁路有限公司新建江苏南沿江城际铁路常州东牵引变电所建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料均悉，结合技术评估意见，经研究，批复如下：

一、项目主要建设内容

建设 220kV 常州东牵引变电所 1 座，采用户外型布置。本期新建 4 台主变，容量为 $4 \times 31.5\text{MVA}$ （#1、#2、#3、#4），两用两备。

该项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。因此，我局同意你单位按《报告表》中所列内容和拟定方案建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m 、工频磁感应强度 $100\mu\text{T}$ 的公众曝露控制限值要求。

(二) 牵引变电所应合理布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应要求；运营期确保牵引变电所厂界西北侧噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求，其余侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求；同时确保工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应功能区要求，防止噪声扰民。

(三) 牵引变电所内产生的少量生活污水经化粪池收集后定期清运，不外排。牵引变电所的排油槽和事故油池应进行防渗漏处理，产生的废铅酸蓄电池、废变压器油和事故油污水等危险废物应交有资质的单位妥善处理，防止产生二次污染。

(四) 落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时进行生态恢复治理。

(五) 该项目建设在本批复自下达之日起五年内有效。项目的性质、规模、地点和拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入运行。

四、我局委托常州市生态环境局常州经济开发区分局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。



抄送：常州市生态环境局常州经济开发区分局。